

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

### Dodávka a montáž oken a dveří

#### Dotazy a odpovědi:

##### Dotaz č. 1:

Obracíme se na Vás s dotazem ohledně upřesnění skel: v zadávací dokumentaci je popis skla: F4-16-IA4 I.Adv.CH.Ultra U=1,0 zda se jedná o klasické dvojsklo s tepel.propustností U=1,0, nebo zrcadlové, matované....

##### Odpověď:

Jedná se o klasické dvojsklo s tepelnou propustností U=1,0.

V Plzni dne: 20. listopadu 2014

**Fakultní nemocnice Plzeň**  
technicko-provozní náměstek  
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

  
Ing. František Řeřicha  
technicko – provozní náměstek  
FN Plzeň