

**PENTHA, s.r.o.**

*farmacie, zdravotnictví a speciální chemie*

## Dispoziční studie


(doprovodný text)

**Akce:** **Stavební úpravy pro lékárnu  
v pavilonu č.01.54  
Borský areál FN Plzeň**

**Místo  
stavby:** Pavilon č.01.54.  
Borský areál FN Plzeň  
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

**Investor:** Fakultní nemocnice Plzeň  
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

**Zpracovatel:** Ing. Jan Fried



**Datum:** 02/2015

## 1. Úvod

Investor zamýšlí vybudovat Lékárnu základního typu ve vytipovaném disponibilním prostoru 1.PP pavilonu č.01.54 v Borském areálu FN Plzeň.

Takováto lékárna musí být zřízena v souladu s Vyhláškou č.92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, a to zj. s Přílohou č.5 této Vyhlášky „Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lékárenské péče“

Investor ve svém zadání formuloval svá přání a požadavky:

- Lékárna základního typu musí vyhovovat legislativě (dispoziční řešení bude odsouhlaseno SÚKL)
- 2 výdejní místa
- pro bezbariérový vstup klientů (pacientů) využít stávající vchod do objektu
- vstup pro personál a příjem dodávek (pokud možno společný – minimalizace zásahů do pláště objektu)  
zřídít v místě stávajícího okna na straně objektu k příjezdové komunikaci (shodná obvodová zeď jako stávající vchod do objektu)
- samostatná šatna s umývadlem pro ženy (4-6 osob) a samostatná šatna s umývadlem pro muže (2 os)
- samostatná komora WC pro ženy a samostatná pro muže (možná společná předsíň – případně využitá i jako úklidová komora)
- 1 samostatná místnost se sprchou
- 1 samostatný Sklad I (pro uchovávání léků)
- 1 samostatný Sklad II (pro zdravotní prostředky)
- 1 samostatná menší místnost Konzultace I pro klienty a odbornou veřejnost (oddělená od zázemí lékárny)
- 1 samostatná větší místnost Konzultace II pro odbornou veřejnost - knihovna, studovna, přednášková  
mítinková místnost (oddělená od zázemí lékárny)
- 1 samostatná kancelář I - pro vedení lékárny
- 1 samostatná kancelář II – pro farmaceuta (a účetní činnost)

Koncept návrhu dispozičního uspořádání s návaznostmi operačních míst a režimový systém byl předložen a diskutován dne 3.2.2015 při konzultaci v SÚKL; dispozičního řešení bylo písemně schváleno a orazítkováno (Mgr. Apolena Jonášová, ved.inspektor lékárenství – viz příloha).

## 2. Obecné požadavky pro zřízení Lékárny základního typu

-stanovuje Vyhl č.92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, a to Příloha č.5: „Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lékárenské péče“ (viz příloha). Zde se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky

### 3. Popis dispoziční řešení

Výkres: PŮDORYS 1.PP

Tab. - Přehled místností (srovnání návrhu řešení s požadavkem Vyhl.č.92/2012 Sb; příloha č.5)

m.č.	Název	Min. plocha	Plocha m <sup>2</sup>	Vybavení
1	Přijem dodávek	8 m <sup>2</sup>	8,40	(stůl pracovní)
2	Sklad II (pro zdravotnické prostředky)		18,90	(regály, skříně)
3	Výdejna léků s čekárnou	28 m <sup>2</sup>	42,00	(2 výdejní místa, 2 sezení pro klienty)
4	Zároveň (výstavní prostor)		18,60	(prosklené skříně – výstavní)
5	Konzultace I		10,60	(pro klienty a odbornou veřejnost)
6	Předsíň (spoj m.č.5 a 20)		4,20	
7	Převlékárna M		3,40	(šatní skříňky, lavička, umývadlo)
8	WC M		1,60	
9	Předsíň WC + úklidová komora		4,10	(umývadlo, výlevka, skříň pro úklidové pomůcky)
10	WC Ž		1,60	
11	Převlékárna Ž		5,60	(šatní skříňky, lavička, umývadlo)
12	Sprcha		2,50	
13	Denní místnost		12,30	(minikuchyňka – dřez, chladnička, jídelní stůl, židle)
14	Chodba I		24,40	
15	Umývárna skla	6 m <sup>2</sup>	6,60	(dřez, sušárna - horkovzdušný sterilizátor)
16	Příprava léků	12 m <sup>2</sup>	12,30	(váhy, chladnička, dřez, umývadlo)
17	Sklad I (prostor pro uchovávání léků)	18 m <sup>2</sup>	27,40	(tresor, ohnivzdorná skříň, chladnička, regály)
18	Kancelář II		12,20	(pro farmaceuta, účetní činnost)
19	Kancelář I		19,30	(pro vedení lékárny)
20	Konzultace II		27,80	(pro odbornou veřejnost)
21	Chodba II		7,30	
	<b>CELKEM</b>		<b>271,1</b>	

#### Poznámky:

Obvykle potřebná plocha pro lékárnu základního typu se odhaduje na cca 140 m<sup>2</sup> pro personál, jehož počet nepřekračuje 5 osob (vyhovující legislativě, ale nemající žádný nadstandard, tj. např. je společná převlékárna i s oddechovým koutem, 1 společný WC s předsíňkou (pro 5 osob), 1 sklad pro uchovávání léků.

Celková plocha návrhu se může jevit jako velická.

Je však nutno si uvědomit, že:

- vyžádaná konzultační část (zabírá cca 60 m<sup>2</sup>) – dá se případně vyčlenit mimo lékárnu:
  - m.č.5 (stávající) s denním světlem
  - spojovací m.č.6 (stávající)
  - m.č.20 (stávající 27,8 m<sup>2</sup>) – s denním světlem,  
(lze zmenšit, a to pouze tak, že buď nebude mít denní světlo, nebo bude dostupná průchodem přes jiný prostor)

- s tím související Zádveří (aby osoby mimo personál lékárny neměly přístup do zázemí lékárny) lze využít jako výstavní prostor
- je uvažováno s 2 skladovými prostory (tj. opět cca 20 m<sup>2</sup> navíc)
- obvykle je možno uvažovat pouze s vyčleněným prostorem pro práci farmaceuta v rámci např. chodby, v návrhu je samostatná kancelář cca 12,5 m<sup>2</sup> (s denním světlem)
- sociální zázemí (vzhledem k četnosti samostatných místností zabírá cca 30 m<sup>2</sup>, minimální potřebný prostor by mohl cca být poloviční)
- 1 samostatná místnost se sprchou (nadstandard oproti vyhlášce)
- samostatná převlíkárna s umývadlem pro ženy (4-6 osob) a samostatná převlíkárna s umývadlem pro muže (2 os) - není tedy společná převlíkárna s oddechovým koutem pro obě pohlaví
- aby měly všechny místnosti sociálního zázemí samostatný vchod, je potřeba vytvořit spojovací chodbu (24,4 m<sup>2</sup>)

#### **Dodatečná poznámka:**

Předkládaný návrh dispozičního uspořádání byl předložen i zástupci budoucího provozovatele: paní Mgr. Aleně Dvořákové (FN Plzeň, Obchodně lékárenský odbor). Návrh byl odsouhlasen s dodatečným požadavkem ponechat a využít stávající spojovací dveře mezi m.č.2 a m.č.3 (není na výkrese). Toto bylo dne 3.2.2015 při konzultaci v SÚKL diskutováno a ze strany SÚKL nebylo námitek. (Mgr. Apolena Jonášová, ved.inspektor lékárenství – viz příloha). Jedinou připomínkou byl požadavek umístit v m.č. 1 botník pro venkovní obuv personálu.