

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka a montáž hliníkových oken a dveří

Na základě provedené kontroly rozměrů oken a dveří při prohlídce místa plnění, která proběhla dne 31. 8. 2015 od 12.00 hod., se zadavatel rozhodl provést následující upřesnění zadávací dokumentace:

V Příloze č. 1 (Technické požadavky na nové hliníkové výplně – výkaz výměr), u položky č. 2 - celková výška, byla zjištěna chyba. Původní rozměr 2085 mm nahradte prosím novým rozměrem 2380 mm.

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne: 2. září 2015

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň



Bc. Milan Topinka, MBA
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň