

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**FN Plzeň Bory – výměna technologie v CVS**

V projektové dokumentaci byla zadavatelem zjištěna chyba v části týkající se dopuštění vody. Vzhledem ke skutečnosti, že CVS má centrální dopouštění systému ohřevu topné vody z horkovodu, je dopuštění na stanicích ohřevu zbytečné.

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne: 14. září 2015

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň