



#### Poznámky:

- připojení stanic bude provedeno v ocelových trubkách, které budou napojeny na stávající rozvody vedoucí do R+S
- rozdělovače a sběrače budou ponechány stávající; na využitých hřezdech budou osazeny nové uzavírací klapky (os tahní; hřezda budou zastřešena přírubami)
- nová potrubí z horkovodního sběrače budou napojena na stávající pod sběračem a budou vedena do 3. NP pro napojení nových stanic

vedoucí projektant	zadávavěný projektant	vyraboval	<b>PROJEKCE VYTÁPĚNÍ</b> <b>Ing. Zdeněk Holub</b> <small>Technická zpráva a výkresy</small> <small>TEL: 602 488 887</small>	
Ing. Zdeněk Holub	Ing. Zdeněk Holub			
obec, okres	Pižetň		č. zakázky	7132-15
investor	FN Pižetň Dr. E. Beneše 13, 305 99 Pižetň		datum	07/2015
stavba	FN Pižetň Bory - výměna technologie v CVS		mřítko	1, 50
obsah	TECHNOLÓGICKÁ ČÁST PŮDORYS 2. NP		stupněň	DPS
			č. kopie	č. přílohy
				<b>3</b>