



Poznámky:

- specifikace jednotlivých zařízení je přílohou technické zprávy
- rozvody pro vytápění budou z ocelových trubek hladkých bezešvých, rozvody pro přípravu TV budou z nerezové oceli, studená voda bude z pozink. potrubí
- na výstupu topné vody budou osazeny vypouštěcí kohoutky
- izolace primárního potrubí bude provedena včetně izolace armatur z minerální vlny s Al povrchovou úpravou

vedoucí projektant:	Ing. Zdeněk Holub	zodpovědný projektant:	Ing. Zdeněk Holub	vyraboval:	
obec, okres:	Pízeň				
investor:	FN Pízeň, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Pízeň				
střavba	FN Pízeň Bory - výměna technologie v CVS				
obsah	TECHNOLOGICKÁ ČÁST SCHEMA STANICE PRO TV				
PROJEKCE VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Holub Třebušického 12, 301 00 Pízeň Tel. 603 433 857					
č. zakázky:	1732-15	datum:	07/2015	měřítko:	---
stůpěň:		č. kopie:	DPS	č. přílohy:	7