

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**Dodávka a montáž posuvných automatických dveří**

Na základě provedené prohlídky místa plnění, která proběhla dne 13. 10. 2015 od 10.00 hod., se zadavatel rozhodl provést následující upřesnění zadávací dokumentace:

- 1) Pozice 8.NP HOO a MET JIP – prosklená stěna s dvoukřídlovými teleskopickými dveřmi musí mít možnost napojení přívodu vody z důvodu zkrápění.
- 2) Dveře v 7.NP, 6.NP, 5.NP, 4.NP a 3.NP budou v provedení dvoukřídlovém bez nadsvětlíku s průchozí šířkou min. 1 500 mm a průchozí výškou 2 220 mm, bez pevné stěny v rámovém provedení.
- 3) Úprava termínu plnění zakázky: Zahájení realizace do 6 týdnů po podpisu smlouvy, montáž na základě stavební připravenosti. Termín plnění zakázky (včetně ukončení finančního plnění) – nejpozději do 31. 12. 2015.

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne 14. října 2015

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň



Bc. Milan Topinka, MBA
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň