



- UZEMNOVACÍ PASEK FeZn 30/4
- SZ SVORKA ZKUSEBNÍ
- SVORKA SPOJOVACÍ SR02

ZMĚNA TRASY KABELŮ, POLOHA A VELIKOST ROZVADĚČE NN - 14.8.2016

VED. PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ČÍZ	ODP. PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ČÍZ	VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK ČÍZ		
ÚMO: PLZEŇ	KRAJ: PLZEŇ	INVESTOR: FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ, EDVARDA BENEŠE 13,306 00 PLZEŇ	FORMÁT:	A4
AKCE: FN PLZEŇ BORY-TS 22/0,4KV VOJENSKÁ NEMOCNICE OSAZENÍ TRANSFORMÁTORU 1000KVA ZA STÁVAJÍCÍ 630KVA			DATUM:	04/2016
			STUPEŇ:	JPD
			Čís. ZAKÁZKY:	C002/16
			MĚŘTKO:	1:80
UZEMNĚNÍ			Č.VÝKRESU:	PARÉ ČÍSLO:
			D.2	