



- UZEMNOVACÍ PASEK FeZn 30/4
- ⊙ SZ SVORKA ZKUSEBNI
- SVORKA SPOJOVACI SR02

VED. PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ČÍŽ	ODP. PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ČÍŽ	VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK ČÍŽ		
ÚMO: PLZEŇ	KRAJ: PLZEŇ	INVESTOR: FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ, EDVARDA BENEŠE 13,306 00 PLZEŇ	FORMÁT: 344	
AKCE: FN PLZEŇ BORY-TS 22/0,4KV VOJENSKÁ NEMOCNICE OSAZENÍ TRANSFORMÁTORU 1000KVA ZA STÁVAJÍCÍ 630KVA			DATAUM: 04/2016	
			STUPEŇ: JPD	
			ČÍS. ZAKÁZKY: 0002/16	
			MĚŘÍTKO: 1:50	
UZEMNĚNÍ			Č. VÝKRESU: D.2	PANĚ ČÍSLO: