



**Poznámky:**

- specifikace jednotlivých zařízení je přílohou technické zprávy
- rozvody pro vytápění budov z ocelových trubek hladkých (zavřívových) bezeskyků
- na výstupu i opěť vody ze stanic budov osazeny vypouštěcí kohouty
- izolace příslušného potrubí bude provedena včetně izolace armatur, z minerální vlny s A1 povrchovou úpravou

vedoucí projektant	Ing. Zdeněk Holub	zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Holub	vyraboval	Ing. Zdeněk Holub
obec, okres	Pízeň	investor	FN Pízeň, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Pízeň	č. zakázky	T185-16
stavba	FN Pízeň Bory - BVN - výměna technologie ve VS 4	dálum	06/2016	náleželo	---
obsah	TECHNOLOGICKÁ ČÁST SCHEMA VS PRO VYTÁPĚNÍ			stavení	DPS
				č. přílohy	<b>3</b>

**PROJEKCE VYTÁPĚNÍ**  
Ing. Zdeněk Holub  
TEL: 0052 4383 8077