

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR: Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení sestra - pacient

### Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

z uveřejněné výzvy není zřejmé:

- a) provést demontáž stávajícího systému, pokud tam nějaký je?
- b) kabelové rozvody - nové - vysekat pod omítku (zaomítat, vymalovat), v lištách, stáv. kabel. žlabu v pohledu.. ?
- c) výše uvedené uvést zvlášť nebo včlenit do cen technologie ve výkazu výměr?“

### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel od uchazečů požaduje:

- a) Ano, provést demontáž stávajícího systému.
- b) Nové kabelové rozvody vést v lištách.
- c) Výše uvedené včlenit do výkazu výměr jako samostatnou položku.

V Plzni dne: 24. září 2013

**Fakultní nemocnice Plzeň**  
*technicko-provozní náměstek*  
**Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň**

  
Ing. František Řeřicha  
technicko – provozní náměstek  
FN Plzeň