

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA
PLNĚNÍ VZMR:

**Dodávka a montáž posuvných automatických dveří 2017
(1. etapa)**

Dotazy a odpovědi:

Dotaz č. 1:

Na základě bodu 7. Vysvětlení zadávací dokumentace, prosím upřesnění k pozici:

LOCH 2.NP REHAB Lůžka - prosklená hliníková stěna s 2křídlymi teleskopickými posuvnými dveřmi s požární odolností EI-30-DP1-C.

V požadované požární klasifikaci výrobku, musí být u teleskopických dveří zajištěn systém samočinného skrápění, který umístíme do podhledu. Systém se napojuje na **hydrantový rozvod vody**, který musí být v max. vzdálenosti max. 10 bm.

Bude toto řešení umožněno?

Odpověď:

Ano, toto řešení bude umožněno.

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne 2. května 2017

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň



Bc. Milan Topinka, MBA
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň