

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA
PLNĚNÍ VZMR:

Výměna plastových a hliníkových oken v objektech FN Plzeň

Dotazy a odpovědi:

Dotaz č. 1:

Požadované profily: šířka rámu 82 mm se středovým těsněním“

Máme dotaz, zda je tímto myšlena stavební hloubka rámu, nebo pohledová výška – širší z důvodu budoucího zateplení objektu? Standardní výška rámu je například u našeho nejpoužívanějšího profilu TROCAL 76 MD - 74 mm.


Odpověď:

Myšleno je stavební hloubka rámu.

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne 25. července 2017

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň


Bc. Milan Topinka, MBA
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň