

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávky filtrů pro vzduchotechnická zařízení ve FN Plzeň

Dotazy a odpovědi:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

k uvedené veřejné zakázce, bychom se rádi dotázali, zda požadujete rámečky filtrů plastové nebo hliníkové.

Odpověď:

Požadujeme plastové rámečky filtrů.

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne 24. srpna 2017

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň