

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Náhradní zdroje – dieselgenerátory – pro napájení FN Plzeň - Bory

Dotazy a odpovědi:

Dotaz:

V projektové části zadávací dokumentace je uvedeno, že vzduchotechnika zůstane původní. Vzhledem k výkonu požadovaného náhradního zdroje bude potřeba zajistit vyšší výkon vzduchotechniky. Jak bude toto zajištěno?

Odpověď:

Vyšší výkon vzduchotechniky zajistí zadavatel na vlastní náklady na základě specifikace požadavků vítězného dodavatele.

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne 12. září 2017

Bc. Karel Václav
Oddělení veřejných zakázek
FN Plzeň