



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Výměna – oprava strojoven výtahů E, F v komplementu střed FN Plzeň Lochotín

Dotazy a odpovědi:

Dotazy:

- 1) V zadávací specifikaci jsme zjistili určité nesrovnalosti a chtěli bychom potvrdit přesný rozsah prací. Předpokládáme tento rozsah:

Zpracování PD skutečného provedení

Statické posouzení

Demontážní práce

Úpravy konstrukcí

Další materiál

Nosná lana 2 ks

Výtahový stroj 2 ks

Výtahový rozvaděč 2ks

Elektroinstalace

Patrové přivolávače 10 ks

Tlačítkový panel v kabině 2 ks

Další náklady

Montážní práce

Další náklady – jaké další náklady bychom měli uvažovat?

Je tento rozsah kompletní?

- 2) Nosnost stávajících výtahů je 1000 kg, žádáme o potvrzení, zda nové pohony, rozvaděče a lana mají být navrženy na zvýšenou nosnost 1600 kg?
- 3) Mají být výtahy mají zapojeny v duplexním řízení se společnými přivolávači a ukazateli směru a polohy kabiny v každé stanici?
- 4) Mají evakuační výtahy záložní zdroj? Jaký a jaké jsou jeho parametry?
- 5) Jaké jsou požadavky na evakuační výtahy dle PBŘ?
- 6) Mají evakuační výtahy předepsané funkční přetlakové odvětrání výtahové šachty?
- 7) Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky 970.000,- Kč je k požadovanému rozsahu dle bodu 1) nízká. Je možné upravit celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, nebo požadovaný rozsah zakázky. Pro zajištění odstranění odstávky výtahu není nutné měnit výtahový stroj a lana. Je možné upravit zadání pouze na výměnu rozvaděčů, společných přivolávačů na nástupištích a ovládacích panelů v kabinách?
- 8) S ohledem na dodávku a montážní lhůty není možné rozsah zakázky realizovat v zadané lhůtě 90 dnů. Je možné navrhnou delší lhůtu realizace?
- 9) S ohledem na upřesnění zadání a dostatečný časový prostor pro zpracování nabídky žádáme o prodloužení termínu podání



FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory
alej Svobody 923/80, 304 60 Plzeň - Lochotín
IČO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám výzvy na plnění VZMR
Výměna – oprava strojoven výtahů E, F v komplementu střed FN Plzeň Lochotín

Odpovědi:

1. ANO, POKUD BY VÁM NĚJÁKÉ VZNIKLY. TENTO ROZSAH JE KOMPLETNÍ.
2. ANO.
3. ANO.
4. ANO, JEDNÁ SE DIESELAGREGÁT.
5. POŽADAVKY PODLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH A PROTIPOŽÁRNÍCH NOREM.
6. ANO, MAJÍ.
7. NE, CELKOVOU PŘEDPOKLÁDANOU HODNOTU NENÍ MOŽNÉ UPRAVIT, NEJSTE JÍ VÁZANI, NACENĚNÍ PROVEĎTE PODLE SEBE.
8. NE.
9. NE.

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne 9 března. září 2018

Bc. Karel Václav
Oddělení veřejných zakázek
FN Plzeň