



VELÍN EPS
ÚSTŘEDNA EPS Č1 ZETTLER EXPERT ZX/4




JEHSI) 2x20,8 STÁVAJKI

PAVILON 16 - 5.NP - ROZVODNA 02.16.05.035
ÚSTŘEDNA EPS Č12 ZETTLER EXPERT ZX/4




REPSO 12

PAVILON 16 - 7.NP - ROZVODNA 02.16.07.039
ÚSTŘEDNA EPS Č12 ZETTLER EXPERT ZX/4




REPSO 13

PAVILON 16 - 1.NP - ROZVODNA 02.16.01.029
ÚSTŘEDNA EPS Č11 ZETTLER EXPERT ZX/4



REPSO 11




PAVILON 38 - NUKLEÁRNÍ MEDICINA
ÚSTŘEDNA EPS Č2 ZETTLER EXPERT ZX/4



REPSO 2

JEHSI) 2x20,8 STÁVAJKI

LEGENDA

-  MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
-  SIGNÁLNÍ SVĚTLO
-  OPTICKÝ KABEL 8x9/125sm - FUNKČNÍ INTEGRITA P30R
- NOVÁ INSTALACE OZNAČENA ČERVENĚ

zodpovědný projektant :	Zbyněk Beneš	zpracovatel :	Zbyněk Beneš	K+BELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER+BRAUN Domažlická 172a, 318 00 Plzeň e-mail: kbelektro@kbelektro.cz tel.: 377 832 111 fax: 377 832 119	
investor :	FN Plzeň-Lochotín, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň				
název akce :	FN PLZEŇ INSTALACE ÚSTŘEDEN EPS V PAVILONI 16				
název části :	Elektrická požární signalizace - EPS				
název přílohy :	SCHÉMA PROPOJENÍ PRVKŮ EPS				
měřitko :	----			poč. form. A4 :	4
stupeň PD :	DPS			datum zprac. :	04/2018
číslo zakázky :				číslo přílohy :	06
				číslo paré :	