

**VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:****Dodávka a montáž výrobku studené vody pro CHIRO -
pav. 59 BVN**

Z důvodu současného, ale zejména očekávaného zatížení rozvodné sítě NN v areálu FN Plzeň Bory (BVN) je nutné použít pro rozběh kompresorů výrobku ledové vody systém „soft start“. Omezí se tím proudové rázy a napěťové špičky v síti NN, které mohou vést k celkové nestabilitě sítě.

Zadavatel tak z výše uvedeného důvodu doplňuje specifikaci výrobníků studené vody, uvedenou ve výzvě k podání nabídek v bodu 2. Předmět veřejné zakázky, o požadavek: **„Spouštění kompresoru(ů) pomocí soft startéru(ů), pro odstranění nežádoucích proudových špiček v síti NN a potlačení proudových nárazů v kompresorech při startu“**.

Celé opravené znění po doplnění:

Specifikace výrobku studené vody:

- Provedení vnitřní s odděleným kondenzátorem.
- S jedním chladicím okruhem.
- Chladicí výkon 190 kW.
- Předpokládaný elektrický příkon do 50 kW.
- Napájení 3x 400V.
- **Spouštění kompresoru(ů) pomocí soft startéru(ů), pro odstranění nežádoucích proudových špiček v síti NN a potlačení proudových nárazů v kompresorech při startu.**
- Vychlazovaná kapalina - voda.
- Minimální chladicí výkon 50 kW.
- Oběhové čerpadlo výtlak 33 kPa, průtok 9 l/s.
- Kondenzátor 250 kW, chlazený vzduchem, plynulá regulace kondenzačního tlaku.

Důležitá informace:

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením/doplněním zadávacích podmínek Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu do **18. dubna 2019 do 9.00 hod.** a žádá všechny účastníky, aby tuto informaci vzali na vědomí.

V Plzni dne: 4. dubna 2019

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň