

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:
Pravidelné zkoušky provozuschopnosti systému EPS
v areálech FN Plzeň**

Dotaz č. 1:

„Prosím o upřesnění věty, která je přílohou č. 1 strana 1 a 2 měření citlivosti hlásičů (s použitím měřících přístrojů, přípravků nebo diagnostikovaného SW) u 25% automatických čidel.

V zadání se uvádí že: Měření citlivosti hlásičů se provádí u 25% automatických čidel - toto je v rozporu s vyhl. 246/2001, která uvádí, že zkoušet se musí všechny hlásiče.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Rozsah požadovaných služeb ze Zadávací dokumentace platí. V příloze č. 1 strana 1 (Areál Bory) a strana 2 (Areál Lochotín) vypustit text „ u 25 % automatických čidel“.

Opravené znění přílohy č. 1 strana 1 (Areál Bory) a strana 2 (Areál Lochotín) je přílohou této dodatečné informace.

V Plzni dne: 19. srpna 2011



Ing. František Řeřicha
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

EPS	automatické hlásiče	tlačítkové hlásiče	autonomní hlásiče	svítidlo signalizační	sireny	zvon	evakuační rozhlas	ovl.návazných zařízení	zařízení	cena roční provoz. prohlídky vč. DPH v Kč	cena roční odbor. prohlídky vč. DPH v Kč	cena celkem vč. DPH v Kč
Pavilon č. 11	11	0	0	7	1	0	ne	ne	LITES MHU103 - 1 ks			
Pavilon č. 22	126	54	0	82	0	12	ano	ano	BOSCH UEZ 2000-CZ- 1 ks			
Chirurgický pavilon (BVN)	211	57	0	134	0	0	ne	ne	TESLA MHU 103 - 2 ks			
Pracoviště akreditovaných laboratoří	0	0	22	0	0	0	ne	ne	EUROALARM - SD9			
Celková nabídková cena												

Zkoušky jsou prováděny s ohledem na provoz jednotlivých oddělení a je nutné předem domluvit termín a čas plánované kontroly

V rámci revize se provádí:

Měření citlivosti hlásičů (s použitím měřících přístrojů, přípravků nebo diagnostického SW)

Zkoušky a měření všech funkcí ústředn EPS

Kontrola přenosu stavu hlásičů na PC Velínu

Kontrola a měření náhradních zdrojů EPS

Revize el. napájecích obvodů souvisejících s EPS

Kontrola spolupráce návazných zařízení se systémy EPS

Paralerní optická signalizace hlásičů je u všech hlásičů

Datum:

Podpis oprávněné osoby:

AREÁL LOCHOTÍN

EPS	automatické hlásiče	manuální hlásiče	sireny	zvon	zábleskový maják	ovl. návazných zařízení	zařízení	cena roční provozní prohlídky vč. DPH v Kč	cena roční odborné prohlídky vč. DPH v Kč	cena celkem vč. DPH v Kč
1	Nukleární medicína	46	14	2	0	0	Zettler Expert			
2	GPK	395	47	11	0	0	Zettler Expert			
3	Onkologie	471	46	3	0	4	Zettler Expert			
4	Satelit	37	3	0	0	0	Lites 109			
5	Interna	652	127	5	18	0	Eltek, Lites103, Zettler			
6	Komplementy IP	306	79	4	10	0	Eltek, Lites103, Zettler			
7	Nové stavby	576	134	0	0	0	Lites109			
8	Chirur. komplement	260	58	0	0	0	Lites109			
9	Ambulance	928	130	65	0	0	Lites109			
10	Vrátnice	41	6	0	0	0	Lites 103			
11	Zásob.ústředna	313	35	0	0	0	Lites103			
12	Prádelna	155	45	0	0	0	Lites103			
13	Spalovna	6	6	0	0	0	Lites103			
14	Kotelna	9	4	0	0	0	Lites103			
15	Sklad hořlavín	18	2	0	0	0	Lites103			
16	Sklad plynů	20	2	0	0	0	Lites103			
17	Dvojúčelový obj.	37	27	0	0	0	Lites103			
18	Energocentrum	21	6	0	0	0	Zettler Expert			
Celková nabídková cena										

Zkoušky jsou prováděny s ohledem na provoz jednotlivých oddělení a je nutné předem domluvit termín a čas plánované kontroly.

V rámci revize se provádí :

Měření citlivosti hlásičů (s použitím měřících přístrojů, přípravků nebo diagnostického SW)

Zkoušky a měření všech funkcí ústředn EPS

Kontrola přenosu stavu hlásičů na PC Velínu

Kontrola a měření náhradních zdrojů EPS

Revize el.napájecích obvodů souvisejících s EPS

Kontrola spolupráce návazných zařízení se systémy EPS

Paralerní optická signalizace hlásičů je u všech hlásičů

Datum:

Podpis oprávněné osoby:

AREÁL BORY + AREÁL LOCHOTÍN

	cena roční provozní prohlídky vč.DPH v Kč	cena roční odborné prohlídky vč.DPH v Kč	cena celkem vč.DPH v Kč
Celková nabídková cena (Areál Bory)			
Celková nabídková cena (Areál Lochotín)			
Celková souhrnná nabídková cena (Areál Bory + Areál Lochotín)			

	cena bez DPH v Kč	výše DPH v Kč	cena celkem vč.DPH v Kč
Celková souhrnná nabídková cena (Areál Bory + Areál Lochotín)			

Datum:

Podpis oprávněné osoby: