

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka nábytkového vybavení pro HOO – 8.N.P.**Dotaz č.1**

Uchazeč:

Pokoje pacientů 1-9

jídelní stůl 700x700x760 mm – ve výkresech jsou zobrazeny 4 nohy, v popisu je uvedena centrální noha. Která varianta je správně?

Skříňka s vestavnou lednicí – je lednice součástí dodávky? Pokud ano, jaký je požadován typ a jaké rozměry?

Zadavatel:

Správně je varianta: jídelní stůl 700/700/760 s centrální nohou.

Lednice je součástí dodávky. Zadavatel požaduje lednici typu „hotelový minibar“ s objemem minimálně 40l. Skříňka musí mít takový rozměr, aby „lednice“ byla vestavěná.

Dotaz č.2

Uchazeč:

Lékař – místnost č. 852

skříňka registrační – jsou požadovány pouze 4 zásuvky nebo závěsné rámy na závěsné kapsy?

Zadavatel:

Požadovány jsou zásuvky bez závěsných rámu na kapsy.

Dotaz č.3

Uchazeč:

DMZ – místnost č. 817

kuchyňská linka – ve výkresu je zakreslena kuchyňská linka rozměru 120 cm, ve výpisu je uvedena délka 300 cm. Která varianta je správně?

Zadavatel:

Správně je varianta: kuchyňská linka rozměru 120 cm.

Dotaz č.4

Uchazeč:

kuchyň č. 818

kuchyňská linka – ve výkresu je zakresleno 7 ks skříněk š. 60 cm, ve výpisu je uvedeno pouze 6 ks při celkové délce 360 cm. Která varianta je správně? Jaká má být hloubka horních skříněk?

Zadavatel:

Správně je varianta: 7ks při celkové délce 420 cm.

Hloubka spodních skříněk 60cm, horních skříněk 38cm.

Dotaz č.5

Uchazeč:

Všeobecně


- sesterny č. 843 a 844 – pracovní desky se skříňkami mají mít nohy bílé. Jedná se o kovové válcové nohy nebo pouze o kuchyňské nožky v. 200 mm? Pokud jde o válcové kovové nohy, kde mají být umístěny? Skříňky jsou zavěšeny na zdi?
- u všech šatních skříní, kromě pokojů pacientů, nejsou uvedeny zámky. Opravdu nejsou u šatních skříní (šatny, filtr) zámky požadovány?
- kuchyňské linky – u všech kuchyňských linek je uvedeno „pracovní deska lamino“. Nemá být s ohledem na předpokládané zatížení povrch pracovních desek HPL – vysokotlaký laminát se zvýšenou odolností proti oděru a teplotě?
- u žádné kuchyňské linky není v rozpisu uvedeno osazení dřezu a baterie, ačkoliv jsou ve výkresech zakresleny. Jsou dřezy a baterie součástí dodávky a pokud ano, jaký je požadován typ a rozměry?

Zadavatel:

- pracovní desky s podvěšenými skříňkami mají mít nohy bílé kovové válcové, počty jsou uvedeny ve specifikaci vždy na desku. Podvěšené skříňky jsou pevně spojeny se zdí a pracovní deskou.
- nožky výšky 200 mm jsou pod kuch. skříňkovým nábytkem
- skříňky horní jsou zavěšené
- zámky v skříních jsou požadovány ve všech šatních skříních a tam, kde je to uvedeno v příloze č.1,
- u kuchyňských pracovních desek se požaduje použití vysokotlakového laminátu - HPL DESEK - tak jako u pracovních ploch v sesterně, odběrové místnosti, DMZ (všechny pracovní plochy).
- vysokotlaké lamináty nejsou pouze na kancelářském nábytku,
- Dřezy jsou součástí zakázky, ale baterie nikoliv. Umístění dřezů bude upřesněno po dokončení instalatérských rozvodů.

Zadavatel tímto děkuje zájemci o dotazy, který vedly k upřesnění nejasností a opravení chyb.

V Plzni dne 2.9.2011



Ing. Lukáš Uřeš